

Procedura per la fornitura con posa in opera di impianto frigorifero per il Polo del '900
LOTTO CIG 8255458B72

Risposte alle richieste di chiarimenti

Si rendono note le risposta alle richieste di chiarimento e si ricorda che il termine ultimo per la presentazione di ulteriori quesiti è il 17 aprile 2020, ore 12:00.

1) Domanda:

Al punto n. 5.2 del disciplinare "Requisiti di capacità tecnica" chiedete di indicare n. 3 lavori analoghi. La nostra società è in possesso di attestazione SOA nelle categorie OS30 classifica III e OG11 classifica I. Dobbiamo comunque, a pena di esclusione, fornire l'elenco di tali lavori o basta allegare la nostra attestazione SOA?

Risposta:

Si richiede di indicare comunque le tre prestazioni analoghe.

2) Domanda:

Con riferimento all'oggetto ed al disciplinare di gara art.11 comma a) primo punto formuliamo il seguente quesito:

è obbligatorio inserire una terna di subappaltatori per il sollevamento in copertura e trasporti oppure è possibile inserirne uno solo ai sensi del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 con la legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.»?

L' art 18 della la legge sopra citata riporta " sono altresì sospese l'applicazio- ne del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore."

Risposta:

Si conferma l'applicabilità dell'art. 1 del DL 32/2019, pertanto per tutte le attività vigerà unicamente quanto previsto dall'art. 11, lett b) e non la previsione di cui all'art. 11, lett. a).

La stazione appaltante provvederà quanto prima a comunicare sul sito apposito avviso di rettifica del bando in tal senso.

3) Domanda:

Con la presente si chiede gentilmente se bisogna tenere conto ai fini dell'offerta la potenza frigorifera di 323.2 riportata a pag. 15 del capitolato oppure la potenza di 233 kw riportata a pag. 3 voce 5 del computo metrico allegato al capitolato.

Risposta:

Il dato corretto è quello del capitolato e non quello del computo, quindi 323.2 kW